



201B	cc75
Υπνοδωμάτιο	
Ίσο	20 °C
Εμβα. επιφάνεια	4.9 m <sup>2</sup>
Συνολικό μήκος καλωδίου	94.4 m
Παροχή	0.32 l/m <sup>2</sup>

201C	cc75
Υπνοδωμάτιο	
Ίσο	20 °C
Εμβα. επιφάνεια	5.5 m <sup>2</sup>
Συνολικό μήκος καλωδίου	97.2 m
Παροχή	0.32 l/m <sup>2</sup>

201A	cc75
Υπνοδωμάτιο	
Ίσο	20 °C
Εμβα. επιφάνεια	0.9 m <sup>2</sup>
Συνολικό μήκος καλωδίου	132.0 m
Παροχή	0.32 l/m <sup>2</sup>

207	cc75
Μπάνιο	
Ίσο	24 °C
Εμβα. επιφάνεια	5.2 m <sup>2</sup>
Συνολικό μήκος καλωδίου	79.5 m
Παροχή	0.28 l/m <sup>2</sup>
Υποκατάσταση θερμότητας	955 W

208C	cc75
Υπνοδωμάτιο	
Ίσο	20 °C
Εμβα. επιφάνεια	4.9 m <sup>2</sup>
Συνολικό μήκος καλωδίου	67.6 m
Παροχή	0.52 l/m <sup>2</sup>

205	cc75
WC	
Ίσο	24 °C
Εμβα. επιφάνεια	2.2 m <sup>2</sup>
Συνολικό μήκος καλωδίου	34.5 m
Παροχή	0.35 l/m <sup>2</sup>
Υποκατάσταση θερμότητας	161 W

208D	cc75
Υπνοδωμάτιο	
Ίσο	20 °C
Εμβα. επιφάνεια	5.5 m <sup>2</sup>
Συνολικό μήκος καλωδίου	73.5 m
Παροχή	0.55 l/m <sup>2</sup>

209C	cc75
Σαλόνι	
Ίσο	20 °C
Εμβα. επιφάνεια	4.9 m <sup>2</sup>
Συνολικό μήκος καλωδίου	75.5 m
Παροχή	0.23 l/m <sup>2</sup>

209B	cc75
Σαλόνι	
Ίσο	20 °C
Εμβα. επιφάνεια	3.7 m <sup>2</sup>
Συνολικό μήκος καλωδίου	64.2 m
Παροχή	0.79 l/m <sup>2</sup>

212	cc75
Διάδρομος	
Ίσο	20 °C
Εμβα. επιφάνεια	7.8 m <sup>2</sup>
Συνολικό μήκος καλωδίου	166.0 m
Παροχή	1.62 l/m <sup>2</sup>
Υποκατάσταση θερμότητας	77 W

206B	cc75
Σαλόνι	
Ίσο	20 °C
Εμβα. επιφάνεια	5.2 m <sup>2</sup>
Συνολικό μήκος καλωδίου	97.2 m
Παροχή	0.70 l/m <sup>2</sup>

206A	cc75
Σαλόνι	
Ίσο	20 °C
Εμβα. επιφάνεια	7.8 m <sup>2</sup>
Συνολικό μήκος καλωδίου	111.0 m
Παροχή	0.80 l/m <sup>2</sup>

209A	cc75
Σαλόνι	
Ίσο	20 °C
Εμβα. επιφάνεια	4.5 m <sup>2</sup>
Συνολικό μήκος καλωδίου	79.2 m
Παροχή	0.21 l/m <sup>2</sup>

209G	cc75
Σαλόνι	
Ίσο	20 °C
Εμβα. επιφάνεια	5.5 m <sup>2</sup>
Συνολικό μήκος καλωδίου	89.1 m
Παροχή	0.25 l/m <sup>2</sup>

209H	cc75
Σαλόνι	
Ίσο	20 °C
Εμβα. επιφάνεια	5.8 m <sup>2</sup>
Συνολικό μήκος καλωδίου	79.0 m
Παροχή	0.24 l/m <sup>2</sup>

209E	cc75
Σαλόνι	
Ίσο	20 °C
Εμβα. επιφάνεια	6.6 m <sup>2</sup>
Συνολικό μήκος καλωδίου	92.0 m
Παροχή	0.22 l/m <sup>2</sup>

209C	cc75
Γραφείο	
Ίσο	20 °C
Εμβα. επιφάνεια	5.8 m <sup>2</sup>
Συνολικό μήκος καλωδίου	92.2 m
Παροχή	1.01 l/m <sup>2</sup>

209A	cc75
Γραφείο	
Ίσο	20 °C
Εμβα. επιφάνεια	4.5 m <sup>2</sup>
Συνολικό μήκος καλωδίου	74.0 m
Παροχή	0.82 l/m <sup>2</sup>

211A	cc75
Κουζίνα	
Ίσο	20 °C
Εμβα. επιφάνεια	7.1 m <sup>2</sup>
Συνολικό μήκος καλωδίου	94.4 m
Παροχή	1.40 l/m <sup>2</sup>
Υποκατάσταση θερμότητας	109 W

211C	cc75
Κουζίνα	
Ίσο	20 °C
Εμβα. επιφάνεια	5.4 m <sup>2</sup>
Συνολικό μήκος καλωδίου	82.3 m
Παροχή	1.20 l/m <sup>2</sup>
Υποκατάσταση θερμότητας	81 W

## HakaGerodur

Εργο	
Περιοχή	
Όροφος	Ισόγειο

Id	Μελέτη	Changed	Approved	Ημερομηνία
	Alphatech			
	Κατασκευή			

**S**  
1:75

Drawing No.: