

101	63m	cc125
Λουτρό 2		
Εσωτ.θερμ	24 °C	
Θερμαντική επιφάνεια	5,3 m ²	
Μάκρος σωλήνας	56,5 m	
Διαρροή	0,3 λ/λεπτό	
Φ-υπόλ.	565 W	

102	80m	cc125
Πλυσταριο		
Εσωτ.θερμ	10 °C	
Θερμαντική επιφάνεια	4,6 m ²	
Μάκρος σωλήνας	87,8 m	
Διαρροή	0 λ/λεπτό	

108e	54m	cc125
Σαλοκουζίνα		
Εσωτ.θερμ	20 °C	
Θερμαντική επιφάνεια	3,5 m ²	
Μάκρος σωλήνας	45,1 m	
Διαρροή	0,4 λ/λεπτό	

108d	52m	cc125
Σαλοκουζίνα		
Εσωτ.θερμ	20 °C	
Θερμαντική επιφάνεια	4,7 m ²	
Μάκρος σωλήνας	42,2 m	
Διαρροή	0,5 λ/λεπτό	

108a	68m	cc125
Σαλοκουζίνα		
Εσωτ.θερμ	20 °C	
Θερμαντική επιφάνεια	4,2 m ²	
Μάκρος σωλήνας	55,3 m	
Διαρροή	0,5 λ/λεπτό	

108b	72m	cc125
Σαλοκουζίνα		
Εσωτ.θερμ	20 °C	
Θερμαντική επιφάνεια	5,2 m ²	
Μάκρος σωλήνας	59,5 m	
Διαρροή	0,6 λ/λεπτό	

108c	49m	cc125
Σαλοκουζίνα		
Εσωτ.θερμ	20 °C	
Θερμαντική επιφάνεια	5,7 m ²	
Μάκρος σωλήνας	59,7 m	
Διαρροή	0,5 λ/λεπτό	

106	59m	cc125
Λουτρό 1		
Εσωτ.θερμ	24 °C	
Θερμαντική επιφάνεια	2,7 m ²	
Μάκρος σωλήνας	30,6 m	
Διαρροή	0,2 λ/λεπτό	
Φ-υπόλ.	342 W	


107b	53m	cc125
Υπνοδωμάτιο 1		
Εσωτ.θερμ	20 °C	
Θερμαντική επιφάνεια	4,3 m ²	
Μάκρος σωλήνας	50 m	
Διαρροή	0,8 λ/λεπτό	

109b	65m	cc125
Υπνοδωμάτιο 3		
Εσωτ.θερμ	20 °C	
Θερμαντική επιφάνεια	6,7 m ²	
Μάκρος σωλήνας	57,1 m	
Διαρροή	1,2 λ/λεπτό	

109a	57m	cc125
Υπνοδωμάτιο 3		
Εσωτ.θερμ	20 °C	
Θερμαντική επιφάνεια	4,4 m ²	
Μάκρος σωλήνας	45,2 m	
Διαρροή	0,8 λ/λεπτό	

103	78m	cc125
Υπνοδωμάτιο 2		
Εσωτ.θερμ	20 °C	
Θερμαντική επιφάνεια	8,6 m ²	
Μάκρος σωλήνας	33,2 m	
Διαρροή	1,2 λ/λεπτό	
Φ-υπόλ.	48 W	
2 κυκλώματα !		

107a	58m	cc125
Υπνοδωμάτιο 1		
Εσωτ.θερμ	20 °C	
Θερμαντική επιφάνεια	3,4 m ²	
Μάκρος σωλήνας	48,3 m	
Διαρροή	0,7 λ/λεπτό	



Έργο	Οικία	
Περιοχή	Ανατολικό Θεσσαλονίκης	
Όροφος	Ά όροφος	
Μηχανικός		Ημερομηνία
Βασιλάκογλου Αφοί		27/7/2023
Ιδιοκτήτης		
Ταπούρκας Παναγιώτης		
		S 1:50