


<b>204b</b>	<b>47m</b>	<b>cc125</b>
<b>Δωμάτιο</b>		
Εσωτ.θερμ	20 °C	
Θερμαντική επιφάνεια	7,8 m <sup>2</sup>	
Μάκρος σωλήνας	62,7 m	
Διαρροή	2 λ/λεπτό	
Φ-υπόλ.	45 W	

<b>202</b>	<b>31m</b>	<b>cc125</b>
<b>Λουτρό</b>		
Εσωτ.θερμ	24 °C	
Θερμαντική επιφάνεια	3 m <sup>2</sup>	
Μάκρος σωλήνας	27,2 m	
Διαρροή	0,2 λ/λεπτό	
Φ-υπόλ.	192 W	

<b>204a</b>	<b>60m</b>	<b>cc125</b>
<b>Δωμάτιο</b>		
Εσωτ.θερμ	20 °C	
Θερμαντική επιφάνεια	4,1 m <sup>2</sup>	
Μάκρος σωλήνας	44,6 m	
Διαρροή	1,2 λ/λεπτό	
Φ-υπόλ.	24 W	



<b>203a</b>	<b>50m</b>	<b>cc125</b>
<b>Δωμάτιο</b>		
Εσωτ.θερμ	20 °C	
Θερμαντική επιφάνεια	4 m <sup>2</sup>	
Μάκρος σωλήνας	39,1 m	
Διαρροή	1,1 λ/λεπτό	
Φ-υπόλ.	17 W	

<b>203b</b>	<b>57m</b>	<b>cc125</b>
<b>Δωμάτιο</b>		
Εσωτ.θερμ	20 °C	
Θερμαντική επιφάνεια	7,5 m <sup>2</sup>	
Μάκρος σωλήνας	57,7 m	
Διαρροή	2 λ/λεπτό	
Φ-υπόλ.	31 W	

Έργο	Οικία		
Οδός	Παπαφλέσσα 1, Δράμα		
Όροφος	Όροφος		
	Μηχανικός		Ημερομηνία
	Γαλανός Ι. Λάζαρος		27/10/2022
		S	
		1: 50	